NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka - Hrvatska
tel: + 385 51 358 777, **fax:** + 385 51 213 948
e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr, **www.zzjzpgz.hr**
MB: 3393585, **OIB:** 45613787772
žiro rn: 2402006-1100369379, **IBAN:** HR9224020061100369379

Rijeka, 02.11.2026.
Ur.br.: 221-01/26-26

GRAD DELNICE
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

Dana, 28.10.2026. monitoringom vode za ljudsku potrošnju uzorkovali smo vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u mjestu Hrvatsko.

Nakon provedenog uzorkovanja analize su pokazale mikrobiološko onečišćenje.

U vodi za ljudsku potrošnju detektirani su sljedeći parametri:

Voda za ljudsku potrošnju - Hrvatsko, javni izljev k.br.3; Analitički broj: 221 26 -12016

Parametri koji odstupaju od M.D.K.	***Enterokoki*** (broj /100mL)	**Koliformne bakterije** (broj/100mL)	***Escherichia coli*** (broj / 100mL)	**Broj kolonija na 22°C** (broj/ 1 ml)
Vrijednosti parametara	44	100	40	220
Procjena utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti na ljudsko zdravlje od strane nadležnog zavoda (da/ne)	Da	Da	Da	Da

Sukladno procijeni rizika za broj bakterija i ukupne koliforme u vodi za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva zaključuje se postupanje sanitarnog inspektora Državnog inspektorata u slučaju prisustva ukupnih koliformnih bakterija <10/100 ml bez prisustva *E.coli* i ukupnih koliformnih bakterija >10/100 ml bez prisustva *E.coli* te u slučaju prisutnosti *E.coli*.

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/voda-za-ljudsku-potrosnju/i-procjene-rizika-za-sva-odstupanja-indikatorskih-parametara-i-parametara-zdravstvene-ispravnosti-5256/5256

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka - Hrvatska
tel: + 385 51 358 777, **fax:** + 385 51 213 948
e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr, **www.zzjzpgz.hr**
MB: 3393585, **OIB:** 45613787772
žiro rn: 2402006-1100369379, **IBAN:** HR9224020061100369379

U slučaju zabrane isporuke vode u mjestima gdje je broj koliformnih bakterija >10/100 ml i bez prisustva *E.coli* i uz prisustvo *E.coli,* javni isporučitelj vodnih usluga može osigurati isporuku vode stanovništvu iz drugih opskrbnih izvora uz uvjet da se analizom "A" Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN br. 64/2023. i NN br. 88/2023.) dokaže da je voda zdravstveno ispravna.

Ako se ipak koristi voda iz javnog vodovoda, preporučuje se prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak.

Voda iz alternativnog izvora može se koristiti dok god se ne provedu korektivne mjere na vodoopskrbnom sustavu gdje je dokazano mikrobiološko onečišćenje.

S poštovanjem,

Voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti

Andrea Petaros Šuran, dr.med., spec epidemiolog

Voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Izv.prof.dr.sc. Marin Glad,dipl.sanit.ing

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Krešimirova 52/a
109